



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CENTRO STUDI ED ESPERIENZE



LABORATORIO DI MACCHINE E TERMOTECNICA

| | | |
|---|-------------------------|---|
| * | ----- | * |
| * | 3704/938 | * |
| * | CERTIFICAZIONE N. ----- | * |
| * | 383/23/24-R | * |
| * | ----- | * |

In relazione alla domanda presentata da:
VAL.CO s.r.l., Via della Merlata - 20014 NERVIANO (MI), ai sensi
della l. 26.07.1965, n. 966, per il rinnovo della certificazione
di rispondenza alla normativa di prevenzione incendi dei
dispositivi di controllo livello per serbatoi incorporati di
gruppi elettrogeni funzionanti a gasolio:

- Marca : "VAL.CO":
- Modelli : S1.B45, S1.B20, M2.B45, M2.B20, M3.B45,
M3.B20, M4.B45, M4.B20, M5.B45, M5.B20,
M6.B45, M6.B20 e OFP.

vista la certificazione di prova di questo Laboratorio 05.10.1990
n. 3704/938/113/23/24;

visto il resoconto di prova allegato alla certificazione stessa;

vista la documentazione presentata dalla ditta;

vista la dichiarazione della ditta che non sono intervenute
modifiche di progetto, di esecuzione, dei materiali e
dei componenti elettrici utilizzati per la realizzazio-
ne, ne' variazioni delle sigle distintive dei modelli,

SI CERTIFICA

che i dispositivi sopraindicati sono rispondenti alla normativa
di sicurezza di cui alle disposizioni:

- Circolare 31.08.78 n. 31/MI.SA. (78) 11 punto 3.2.4 lettera "b".
La presente certificazione e' valida fino al 04.10.2000.

La validita' della presente certificazione e' relativa ai soli
apparecchi sottoposti a prova.

L'approvazione, ai fini della prevenzione incendi, e' di
competenza del Ministero dell'Interno, al quale deve essere
inoltrata apposita istanza.

Roma, 11 DIC. 1995

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dot. Ing. Maurizio L'ADDATO)